



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2610242

1. Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KCP VIỆT NAM2. Địa điểm lấy mẫu : NHÀ MÁY ĐƯỜNG ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ: Thôn Long Hà, Xã Đồng Xuân, Tỉnh Đắk Lắk

3. Phân loại mẫu : Khí thải tại nguồn4. Ngày lấy mẫu : 12/06/20265. Ngày trả kết quả : 25/06/2026

Chỉ tiêu	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	H ₂ S mg/Nm ³
Điểm đo					
E1: Bên trong ống khói sau hệ thống xử lý lò hơi công suất 30 tấn/giờ Tọa độ: X: 1478196; Y: 565655 (MHM: 2609288)	42	0	170	357	KPH (LOD=0,5)
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 5	HD NB - 05			JIS K 0108:2010
QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B	200	500	850	1000	7,5

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Báu
Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Giá trị tiêu chuẩn trên chưa tính đến hệ số K
- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ