



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. An Hội Tây, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com

Website : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2610796 - 2610798

1. Đơn vị yêu cầu : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KCP VIỆT NAM

2. Địa điểm lấy mẫu : NHÀ MÁY ĐƯỜNG SƠN HÒA

Địa chỉ: Đường 24/3, Xã Sơn Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

3. Phân loại mẫu : Khí thải tại nguồn

4. Ngày lấy mẫu : 12/06/2026

5. Ngày trả kết quả : 30/06/2026

Chỉ tiêu	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	H ₂ S mg/Nm ³
Điểm đo					
E1: Bên trong ống khói lò hơi 1 sau HTXL công suất 80 tấn/giờ Tọa độ X:1445225; Y: 554059 (MHM: 2609285)	38	0	133	435	KPH (LOD=0,5)
E2: Bên trong ống khói lò hơi 2 sau HTXL công suất 80 tấn/giờ Tọa độ X:1443342; Y: 554077 (MHM: 2609286)	36	0	147	117	KPH (LOD=0,5)
E3: Bên trong ống khói lò hơi 3 sau HTXL công suất 150 tấn/giờ Tọa độ X:1443279; Y: 554205 (MHM: 2609287)	45	0	42	100	KPH (LOD=0,5)
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 5	HD NB - 05			JIS K 0108:2010
QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B	200	500	850	1000	7,5

KT. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.
- Giá trị tiêu chuẩn trên chưa tính đến hệ số K
- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ